


# Din Mounted Bell Transformer

Type: TRAN 8-12-24



Product	TRAN 8-12-24
Primary Voltage AC (U1)	230V
Output (VA)	8 VA
Frequency (hz)	50hz
Secondary Voltage (U2)	8 Volts
Secondary Voltage (U3)	12 Volts
Secondary Voltage (U4)	24 Volts
Designation	Bell Transformer
Galvanic Insulation	4KV
Height (mm)	85
Width (mm)	36
Depth (mm)	60
Environmental (IP)	IP20
Operating Temperature	-20°C +35°C
Weight (KG)	0.34



Dokument/document		Utgava datum/edition date
Försäkran om överensstämmelse/ Declaration of conformity		2016-06-29
Avdelning/department		
Kvalite/Quality		
Ansvarig/prepared	Version	Sida/page
Magnus Arvidsson	3	1 av/of 1

Supplier/Tillverkare:

*GARO AB*  
*Box 203*  
*S-335 25 GNOSJO*  
*Sweden*

Telephone: +46 (0)370 33 28 00  
Telefax: +46 (0)370 33 28 50

Supplier established within EU/Ombud etablerad inom EG

Supplier of equipment /Materielslag : Doorbell Transformer

Trade Mark/ Varumärke: GARO

Type Designation / Typbeteckning: TRAN 8-12-24

We hereby declare that our product fulfils the requirements of following EC directives/  
Vi intygar härmed att vår produkt uppfyller krav enligt följande EU direktiv:

- The Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU I Lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU.
- Electromagnetic compatibility (EMC) 2004/108/EU/Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2004/108/EG.
- RoHS Directive (RoHS) 2011/65/EU /RoHS direktivet (RoHS) 2011/65/EG.
- No electromagnetic compatibility (EMC) immunity or emission tests are required on the assembly/Produkten innehåller inte elektroniska apparater som påverkas enligt förbehållen enligt direktivet (EMC) 2004/108/EG.

The following harmonised standards (latest edition) or technical specifications which comply with good engineering practice in safety matters in force within the EU have been used in the design:/  
Följande harmoniserade standarder (senaste utgåva) eller tekniska specifikationer som uppfyller god säkerhetsteknik praxis inom EG har använts i konstruktionen: EN 61558-1 and / och EN 61558-2-8

The equipment conforms completely with the above stated harmonised standards or technical specifications./  
Materielen överensstämmer helt med ovan angivna harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer.

Or/Eller

- The equipment confirms only partially with the above stated harmonised standards or technical specifications but complies with good practice in safety matters in force within the EU./  
Materielen överensstämmer endast delvis med ovan angivna harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer, men uppfyller god säkerhetsteknik praxis inom EG.

We have product surveillance according to CENELEC's harmonised requirements, documents CCA-201.

Garo AB  
Company/Företag

2016-06-29  
Date/Datum

Sign/Underskrift

Environmental- and Quality Manager/Kvalitets- och Miljöchef  
Position/Befattning

Magnus Arvidsson  
Name / Namnförtydligande